



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

634059, г. Томск, ул. Мира, д. 26 тел. 8(3822)63-40-57,

e-mail: kchs@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634034, г. Томск, ул. Мира д. 26, тел. 8(3822)43-56-01,

e-mail: gpnsek@kchs.tomsk.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Каргасокскому району

636703, п.Геологический, ул. Проезжая,2/4, тел.2-27-02

Предписание № 1/1/1

по устранению нарушений обязательных требований

пожарной безопасности

Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Каргасокского детского сада № 27» (далее по тексту МБДОУ «Каргасокский д/с № 27) Нестеровой Светлане Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Каргасокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области - главного государственного инспектора Каргасокского района Томской области по пожарному надзору Брагина Бориса Николаевича № 1 от «11» января 2021 года.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «18» января 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «09» февраля 2021 г. проведена плановая проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Каргасокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области – главным государственным инспектором Каргасокского района Томской области по пожарному надзору Брагиным Борисом Николаевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

по адресам: 636700, Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Советская 49.

совместно с заведующим МБДОУ «Каргасокского д/с № 27» Нестерова Светлана Александровна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Предписание	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

	2	3	4	5
1.	Не на всех дверях, устройства для самозакрывания, в здании детского сада, находятся в исправном состоянии, при этом допускается установка приспособлений на данных дверях, препятствующие их нормальному закрыванию.	п. 14, 24, п/п «Г» п. 27, п. 29 ППР РФ	09.03.2021 год	
2.	В здании детского сада, в холодильном помещении, размещены и эксплуатируются морозильные лари различных марок, при этом помещение по своему функциональному назначению не должно быть оборудовано соответствующим оборудованием, тем самым помещение используется не в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности с измененным классом функционального назначения не оснащенной автоматической системой пожарной сигнализацией.	п/п «Н» п. 16 ППР РФ	09.07.2021 год	
3.	Руководителем организации не обеспечивается очистка от снега ограждений на крыше здания детского сада.	п/п «А» п. 17 ППР РФ	09.03.2021 год	
4.	Не все двери чердачного помещения, которые закрыты и в которых по условию не предусмотрено постоянное пребывание людей, имеют информацию о месте хранения ключей.	п. 18 ППР РФ	09.03.2021 год	
5.	Отделочные материалы, примененные на потолках лестничных клетках здания, относятся к классу пожарной опасности – КМ1, при этом требуется КМ0.	т. 28 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	09.07.2021 год	
6.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов в здании детского сада допускается размещение в тамбурах выходов мебели для хранения обуви.	п/п «Б», «В» п. 27 ППР РФ	09.03.2021 год	
7.	Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах в здании детского сада не прикреплены к полу. (Фото № 6,7, 8 фототаблицы).	п. 31 ППР РФ	09.03.2021 год	
8.	При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в здании детского сада не соблюдается регламент технического обслуживания указанных систем, в связи с тем, что такой регламент не разработан и не	п. 54 ППР РФ	09.03.2021 год	

утвержден руководителем организации.		
--------------------------------------	--	--

Список нормативных документов, на которые сделаны ссылки:

ППр РФ- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон № 123-ФЗ)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Каргасокскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской области – главный государственный инспектор Каргасокского района Томской области по пожарному надзору Брагин Б.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«09» февраля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Каргасокского д/с № 27»

Нестерова Светлана Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

«09» февраля 2021 г.

* – место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.



(подпись)

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498067

Владелец Нестерова Светлана Александровна

Действителен с 11.01.2023 по 11.01.2024